

11. Oktober 2026

Feuerwehr

FW Bocholt: Gasflasche explodiert in Biemenhorst - Ofenteile fliegen bis zu 10 Meter weit

FW Bocholt (ots) -

Die Feuerwehr Bocholt wurde am Sonntag, den 11. Oktober 2026, um 17:14 Uhr mit dem Stichwort "Feuer" zu einem Einsatz an der Straße "Im Kamp" im Ortsteil Biemenhorst alarmiert. Gemeldet worden war eine brennende Gasflasche an einem Katalyten.

Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr explodierte die 11kg Gasflasche und riss den Katalyten auseinander. Durch die Wucht der Explosion wurden die Einzelteile des Ofens im Umkreis von rund 10 Metern verteilt. Teile des Blechgehäuses landeten sogar auf dem Garagendach eines Nachbargrundstücks.

Der Besitzer hatte zuvor umsichtig reagiert und den Katalyten mit der brennenden Gasflasche in den Garten gestoßen. Dadurch konnten möglicherweise größere Schäden verhindert werden.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Die Feuerwehr Bocholt war mit insgesamt 11 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bocholt
Julian Busch
Telefon: 02871 2103-0
Fax: 02871 2103-555
E-Mail: julian.busch(at)bocholt(dot)de
www.bocholt.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Bocholt, übermittelt durch news aktuell



Gasflasche zerissen

© Feuerwehr



© Feuerwehr

Aufstellung